



URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE

62-306 Kołaczkowo, Plac Reymonta 3

tel. 61-4385324, fax. 61-4385321

e-mail: ug@kolaczkowo.pl, www.kolaczkowo.pl

Dnia 25 lipca 2016r. o godzinie 13:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę podłogi sportowej w gimnazjum w Kołaczkowie następującej treści:

" W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii:

W opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający opisuje system składający się z dwóch warstw legarów o przekroju 22 mm x 80 mm x długość (wielokrotność 500 mm) w rozstawie osiowym co 500 mm dolne legary, górne legary w rozstawie osiowym co 250 mm, z podkładkami elastycznymi o wym. 100 mm x 100 mm x 10 mm zamontowane do legarów dolnych lub klocków poziomujących w odstępach co 500 mm wykonanych z gumy EPDM z wierzchnią warstwą z panela sportowego warstwowego o gr. Całkowitej 15 mm, górna warstwą o gr. 3,2 mm. Taki opis systemu wraz z jego warstwą użytkową wskazuje jednoznacznie na produkt firmy Barlinek/ Tym samym Zamawiający spowodował sytuację, w której jeden z Wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych.

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z fundamentalnych czynności Zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego też, Zamawiający winni dokonywać tej czynności z poszanowaniem wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Nakładającej na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

*Naszym zadaniem w okolicznościach faktycznych sprawy na podstawie w/w przepisów ustawy oraz w oparciu o uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06.02.2012 sygn. akt. KIO/KD14/12 można wyciągnąć uzasadniony wniosek, że powyższy opis podłogi sportowej opierający się na rozwiązaniu technologicznym konkretnego, **jedyne**go producenta, narusza wskazane przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż utrudnia uczciwą konkurencję.*

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na art. 30 ustawy Pzp., który mówi, że Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z

zachowaniem Polskich norm przenoszących normy Europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Taka normą jest norma PN EN 14904, która precyzuje wymagania techniczne i jakościowe stawione obecnie podłogom sportowym.

Wnosimy zatem o przeanalizowanie postanowień SIWZ i dopuszczenie do udziału podług innych producentów i przygotowanie opisu zamówienia zgodnie z ustawą Pzp. Umożliwiając przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanego systemu podłogi sportowej składającej się warstwy izolacyjnej, podkładek elastycznych, drewnianych legarów ułożonych krzyżowo o wym. 20x95 mm w rozstawie osiowym co 500 mm, ślepej podłogi z płyty OSB 2500x1250x12 mm oraz warstwy wierzchniej z deski sportowej gr. 14 mm o wym. 14x182x2200 mm z wierzchnią warstwą użytkową 3,6 mm spełniającą wymogi normy PN EN 14904 dla podłóg sportowych?”

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza jako wierzchnią warstwę panel sportowy spełniający wymagania podłóg sportowych:

- o grubości całkowitej min. 14 mm
- wierzchniej warstwie użytkowej min. 3,2 mm

polakierowany fabrycznie lakierem sportowym utwardzanym UV

Zamawiający dopuszcza inne sprawdzone rozstawy i przekroje legarów, wymaga jednak płyty np. P5 lub równoważnej **wilgocioodpornej**.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Zamawiający publikuje zapytania na stronie internetowej. Ponieważ zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, a zapytania nie wymagają dodatkowego czasu dla Wykonawców do przygotowania oferty, termin złożenia ofert pozostaje niezmienny .